

國立臺北護理健康大學教室採光照明記錄

113 年 8 月 6 日~7 日 時間 上午 9-16 時 氣候 晴時陰 檢查者:韓國菁

地點:教學大樓/科技大樓

地 點		最大照度	最小照度	平均值	評估	備註
1:教室、2:黑板						
G101	1	1310	1012	1032	亮度合格	
	2	618	523	570	亮度合格	
G102	1	1538	859	1248	亮度合格	燈管壞 3(已修)
	2	852	525	689	亮度合格	
G106	1	1346	1016	1202	亮度合格	
	2	580	544	562	亮度合格	
G203	1	1540	1120	1301	亮度合格	
	2	1210	690	950	亮度合格	
G204	1	1570	1137	1337	亮度合格	
	2	1302	570	936	亮度合格	
G206	1	1410	690	1093	亮度合格	
	2	1070	620	845	亮度合格	
G302	1	1860	984	1304	亮度合格	
	2	1173	651	912	亮度合格	
G304	1	1400	1120	1254	亮度合格	
	2	1186	640	913	亮度合格	
G305	1	1640	1160	1418	亮度合格	
	2	1310	560	935	亮度合格	
G402	1	1200	860	953	亮度合格	
	2	871	600	736	亮度合格	
G405	1	1900	940	1327	亮度合格	
	2	960	630	795	亮度合格	
G407	1	1200	710	909	亮度合格	
	2	590	562	576	亮度合格	
S103 電腦	1	1599	1058	1349	亮度合格	
	2	1460	1130	1283	亮度合格	
S104 電腦	1	988	750	890	亮度合格	113 年 8 月起調整為提供學生電腦自修室
S105 電腦	1	980	690	870	亮度合格	
	2	1080	700	947	亮度合格	
S201 生物實驗室	1	700	531	600	亮度合格	
	2	720	690	710	亮度合格	
S205	1	2010	1180	1555	亮度合格	
	2	1960	1515	1805	亮度合格	

國立臺北護理健康大學教室採光照明記錄

地點:親仁樓/學思樓

地點		最大照度	最小照度	平均值	評估	備註
1:教室、2:黑板						
B112	1	1110	730	915	亮度合格	
	2	1200	820	967	亮度合格	
B114	1	931	780	870	亮度合格	
	2	780	940	877	亮度合格	
B315	1	1380	1051	1218	亮度合格	
	2	1712	1142	1420	亮度合格	
B316	1	1410	880	1069	亮度合格	燈管壞 3(已修)
	2	1110	890	1030	亮度合格	
F404	1	2410	2030	2231	亮度合格	
	2	2350	2280	2310	亮度合格	
F410	1	1990	1300	1674	亮度合格	燈管壞 2(已修)
	2	1500	1292	1404	亮度合格	
F411	1	2100	731	1678	亮度合格	燈管壞 1(已修)
	2	1740	1320	1523	亮度合格	
F412	1	1940	1271	1637	亮度合格	
	2	1760	1350	1563	亮度合格	
F415	1	2460	1380	2163	亮度合格	
	2	922	834	884	亮度合格	

城區部

國立臺北護理健康大學教室採光照明記錄

113 年 8 月 8 日 時間上午 10-16 時 氣候 晴時陰

檢查者：韓國菁

地	點	最大照度	最小照度	平均值	評 估	備註
1:教室、2:黑板						
C301	1	712	501	641	亮度合格	
	2	546	414	500	亮度合格	
C303	1	1150	601	851	亮度合格	燈管壞 1(已修)
	2	740	688	711	亮度合格	
C304	1	1020	548	934	亮度合格	
	2	1640	563	838	亮度合格	
C306	1	1237	860	979	亮度合格	
	2	1240	1110	1177	亮度合格	
C307	1	1810	500	892	亮度合格	燈管壞 2(已修)
	2	748	734	741	亮度合格	
C309	1	830	666	769	亮度合格	
	2	615	537	576	亮度合格	
C401	1	1040	517	702	亮度合格	
	2	1210	770	1007	亮度合格	
C403	1	1830	1190	1518	亮度合格	
	2	980	760	870	亮度合格	
C404	1	968	540	708	亮度合格	
	2	680	851	754	亮度合格	
H401	1	1937	1127	1521	亮度合格	燈管壞 3(已修)
	2	636	559	598	亮度合格	
H402	1	1855	1150	1374	亮度合格	
	2	1860	1240	1580	亮度合格	
H403	1	1800	1360	1600	亮度合格	健管系學生自習室
H405	1	1940	1330	1614	亮度合格	
	2	980	565	772	亮度合格	
H406	1	1749	1212	1439	亮度合格	
	2	1597	832	1266	亮度合格	

備註:依據教育法令(2005)一般教室照明標準為：

- 1.桌面照度不低於 500 米燭光；
- 2.黑板照度不低於 500 米燭光為原則。