

國立臺北護理健康大學校舍採光照明記錄

108 年 7 月 01 日~30 日 時間 上午 10-17 時 氣候 晴 檢查者：洪怡靜

地點：教學大樓

地點		最大照度	最小照度	平均值	評估	備註
1:教室、2:黑板						
G101	1	1031	701	718.8	亮度合格	
	2	579	480	535.0	亮度合格	
G102	1	1174	708	810.6	亮度合格	0827 複檢合格
	2	549	700	654.8	亮度合格	
G103	1	1018	724	829.7	亮度合格	
	2	597	376	524.0	亮度合格	
G104	1	1051	611	770.8	亮度合格	
	2	598	502	535.8	亮度合格	
G105	1	971	657	844.2	亮度合格	0827 複檢合格
	2	935	607	784.2	亮度合格	
G106	1	971	715	847.6	亮度合格	
	2	559	464	511.6	亮度合格	
G107	1	1180	597	841.6	亮度合格	
	2	599	480	545.4	亮度合格	
G108(階梯)	1	740	478	655.8	亮度合格	
	2	755	597	692.0	亮度合格	
G109(階梯)	1	1142	775	949.1	亮度合格	
	2	1132	704	798.2	亮度合格	
G201	1	1148	774	934.9	亮度合格	
	2	620	498	568.9	亮度合格	
G202	1	1045	789	899.4	亮度合格	
	2	817	598	691.0	亮度合格	
G203	1	1048	832	927.1	亮度合格	
	2	894	528	665.8	亮度合格	
G204	1	1105	832	933.1	亮度合格	
	2	809	568	653.8	亮度合格	
G205	1	1297	881	1112.7	亮度合格	
	2	683	547	637.8	亮度合格	
G206	1	1004	618	837.8	亮度合格	
	2	651	518	592.2	亮度合格	
G209	1	1056	827	909.0	亮度合格	
	2	572	501	530.4	亮度合格	
G210	1	1308	785	928.0	亮度合格	
	2	無黑板				

地	點	最大照度	最小照度	平均值	評 估	備註
G302	1	1311	721	956.6	亮度合格	
	2	799	609	671.4	亮度合格	
G303	1	1070	846	1031.8	亮度合格	
	2	733	615	688.0	亮度合格	
G304	1	1065	856	947.4	亮度合格	
	2	1989	1386	1647.8	亮度合格	
G305	1	1023	929	967.1	亮度合格	
	2	1649	1428	1577.2	亮度合格	
G306	1	807	1023	898.4	亮度合格	
	2	755	543	606.2	亮度合格	
G307	1	1266	958	1078.3	亮度合格	
	2	927	603	715.2	亮度合格	
G308	1	1299	894	1070.4	亮度合格	
	2	956	593	717.8	亮度合格	
G402	1	950	764	865.9	亮度合格	
	2	1365	816	947.6	亮度合格	
G403	1	1260	722	878	亮度合格	
	2	682	545	631.6	亮度合格	
G405(1) 階梯	1	1004	841	940.3	亮度合格	
	2	927	672	815.4	亮度合格	
G405(2) 階梯	1	1499	938	1190.3	亮度合格	
	無黑板					
資訊資源學 習區(G4 樓)	1	462	1029	824.0	亮度合格	
	2	464	736	607.4	亮度合格	
G407	1	997	753	907.4	亮度合格	
	2	1007	791	910.6	亮度合格	
G408	1	993	800	884.2	亮度合格	
	2	920	726	845.8	亮度合格	
LB01	1	919	735	812.3	亮度合格	0827 複檢合格
	2	1262	867	1045.2	亮度合格	
LB02	1	894	523	714.0	亮度合格	
	無黑板					
LB03	1	856	428	678.6	亮度合格	0827 複檢合格
	2	1211	871	983.0	亮度合格	
LB04	1	814	593	702.4	亮度合格	0827 複檢合格
	2	1210	591	983.0	亮度合格	

國立臺北護理健康大學校舍採光照明記錄

地		點	最大照度	最小照度	平均值	評估	備註
	S103 電腦	1	1380	901	1082	亮度合格	
		2	798	554	713.2	亮度合格	
	S104 電腦	1	1332	832	1046.1	亮度合格	
		2	442	559	502.4	亮度合格	
	S105 電腦	1	1230	862	1059.3	亮度合格	
		2	867	515	625.2	亮度合格	
	S201 生物實驗	1	870	547	655.5	亮度合格	
		2	729	563	669.6	亮度合格	
	S205	1	1340	790	1126.4	亮度合格	
		2	1121	470	889.0	亮度合格	
	S207 化學實驗	1	658	428	529.0	亮度合格	
		2	581	447	501.4	亮度合格	
	S300 營養教室	1					整修中，預計 9 月完工
		2					
	S401	1	1690	1310	1452.2	亮度合格	
		2	730	585	646.2	亮度合格	
	S402	1	1170	801	1024.0	亮度合格	
		2	1355	940	1092.8	亮度合格	
	B112	1	866	681	780.9	亮度合格	
		2	無黑板				
	B113	1	884	585	766.0	亮度合格	
		2	704	532	605.8	亮度合格	
	B114	1	851	634	726.9	亮度合格	
		2	644	408	530.2	亮度合格	
B210 電腦	1	995	555	801.4	亮度合格	白板	
	2	1003	813	900.0	亮度合格		
B216	1	1234	760	994.2	亮度合格	白板	
	2	830	576	669.4	亮度合格		
B315	1	1250	765	1029.7	亮度合格	白板	
	2	1021	904	984.6	亮度合格		
B316	1	992	651	809.7	亮度合格	白板	
	2	842	740	794.4	亮度合格		
B325 小教室	1	1151	803	975.4	亮度合格	白板	
	2	841	605	716.0	亮度合格		
B326 小教室	1	902	520	796.0	亮度合格	白板	
	2	892	775	821.6	亮度合格		

8.3

樂 育 樓	B415	1	1005	727	876.3	亮度合格	白板
		2	664	579	617.0	亮度合格	
	B417 幼保系	1	880	711	798.1	亮度合格	
		2	668	510	564.8	亮度合格	
	B522 護理系	1	1171	492	683.6	亮度合格	
		2	706	592	656.4	亮度合格	
	B602 護理系	1	1242	520	950.3	亮度合格	
		2	1162	546	790.6	亮度合格	
	B603 護理系	1	1301	594	805.4	亮度合格	
		2	970	571	750.2	亮度合格	
	B630 護理系	1	1287	801	1014.1	亮度合格	
		2	883	647	750.2	亮度合格	
	I303	1	1240	671	1082.1	亮度合格	
		2	866	659	784.0	亮度合格	
	I304	1	1140	870	1096.6	亮度合格	
		2	818	707	759.2	亮度合格	

依據：

1. 教育法令(2005)

一般教室照明標準為 1. 桌面照度不低於 500 米燭光，2. 黑板照度不低於 500 米燭光為原則

城區部

108 年 7 月 11 日 時間上午 9-12 時 氣候 晴

檢查者 洪怡靜

地點			最大照度	最小照度	平均值	評 估	備註
文教大樓	C301	1	1206	545	804.1	亮度合格	
		2	1700	944	1382.4	亮度合格	
	C302	1	1070	461	614.3	亮度合格	
		2	662	529	567.4	亮度合格	
	C303	1	806	466	687.2	亮度合格	
		2	801	522	641.6	亮度合格	
	C304	1	801	415	573.9	亮度合格	
		2	864	576	731.2	亮度合格	
	C306	1	904	558	720.6	亮度合格	
		2	1004	792	894.4	亮度合格	
	C307	1	890	534	689.9	亮度合格	
		2	848	645	742.8	亮度合格	
	C309	1	692	536	601.1	亮度合格	
		2	639	510	561.0	亮度合格	
	C401	1	680	437	583.1	亮度合格	
		2	878	596	708.4	亮度合格	
	C404	1	1370	525	717.4	亮度合格	
		2	1079	649	838.2	亮度合格	
	C405	1	969	769	788.8	亮度合格	
		2	844	542	702.4	亮度合格	
	C4F (雲端自學中心)	1	1360	1010	1174.4	亮度合格	
		2	772	596	672.2	亮度合格	
	H401	1	1430	600	945.6	亮度合格	
		2	570	438	527.6	亮度合格	
	H402	1	1062	588	818.8	亮度合格	
		2	850	621	727.2	亮度合格	
	H403	1	1209	734	900.1	亮度合格	
		2	970	605	699.0	亮度合格	
	H405	1	1205	640	898.4	亮度合格	
		2	876	544	709.8	亮度合格	
	R301	1	900	501	732.7	亮度合格	
		2	無黑板				
	R302	1	881	456	607.3	亮度合格	
		2	無黑板				
	R402	1	599	462	512.1	亮度合格	
		2	586	479	529.0	亮度合格	

8.3

依據：

1. 教育法令(2005)

一般教室照明標準為 1. 桌面照度不低於 500 米燭光，2. 黑板照度不低於 500 米燭光為原則