

國立臺北護理健康大學校舍採光照明記錄

109 年 7 月 20 日~30 日 時間 上午 10-下午 16 時 氣候 晴 檢查者：洪怡靜

地點：教學大樓

地點		最大照度	最小照度	平均值	評估	備註
1:教室、2:黑板						
G101	1	1029	558	774	亮度合格	
	2	943	592	766	亮度合格	
G102	1	618	1132	829	亮度合格	
	2	952	516	731	亮度合格	
G103	1	992	772	902	亮度合格	
	2	1270	691	1000	亮度合格	
G104	1	1126	902	970	亮度合格	
	2	977	620	803	亮度合格	
G105	1	1268	656	986	亮度合格	
	2	1096	860	948	亮度合格	
G106	1	988	599	812	亮度合格	
	2	778	612	713	亮度合格	
G107	1	1169	711	890	亮度合格	
	2	955	801	981	亮度合格	
G108(階梯)	1	1011	660	794	亮度合格	白板
	2	891	756	800	亮度合格	
G109(階梯)	1	1146	620	942	亮度合格	白板
	2	1470	810	1124	亮度合格	
G201	1	1213	534	785	亮度合格	
	2	890	505	690	亮度合格	
G202	1	1509	882	1013	亮度合格	
	2	1060	780	940	亮度合格	
G203	1	1270	640	914	亮度合格	
	2	650	603	620	亮度合格	
G204	1	1353	917	1074	亮度合格	
	2	908	479	603	亮度合格	
G205	1	1346	614	981	亮度合格	
	2	848	530	657	亮度合格	
G206	1	1029	677	833	亮度合格	
	2	886	456	589	亮度合格	
G209	1	1295	821	1006	亮度合格	
	2	996	736	858	亮度合格	
G210	1	1214	576	926	亮度合格	
	2	1130	776	937	亮度合格	

地 點		最大照度	最小照度	平均值	評 估	備註
G302	1	1074	867	939	亮度合格	
	2	794	531	640	亮度合格	
G303	1	1175	530	858	亮度合格	
	2	960	840	879	亮度合格	
G304	1	1418	563	871	亮度合格	
	2	792	487	583	亮度合格	
G305	1	1439	627	909	亮度合格	
	2	832	449	552	亮度合格	
G306	1	1406	522	879	亮度合格	
	2	862	422	563	亮度合格	
G307	1	1294	924	1034	亮度合格	壞 1
	2	1150	667	816	亮度合格	
G308	1	1273	639	994	亮度合格	
	2	1120	521	846	亮度合格	
G402	1	988	591	817	亮度合格	
	2	1011	731	905	亮度合格	
G403	1	1158	777	947	亮度合格	
	2	1169	671	921	亮度合格	
G405(1) 階梯	1	1104	794	919	亮度合格	白板
	2	941	698	817	亮度合格	
資訊資源學 習區(G406-1)	1	1373	961	1177	亮度合格	
G406-2	1	1109	561	787	亮度合格	
	2	1105	759	866	亮度合格	
G407	1	1041	636	765	亮度合格	
	2	991	804	890	亮度合格	
G408	1	937	607	765	亮度合格	
	2	1083	916	988	亮度合格	
LB01	1	1005	507	766	亮度合格	白板
	2	777	580	681	亮度合格	
LB02	1	960	514	638	亮度合格	
LB03	1	1014	521	781	亮度合格	
	2	1374	917	1082	亮度合格	
LB04	1	843	510	645	亮度合格	
	2	918	513	721	亮度合格	

國立臺北護理健康大學校舍採光照明記錄

地點		最大照度	最小照度	平均值	評估	備註	
	S103 電腦	1	1087	734	834	亮度合格	
		2	1153	884	992	亮度合格	
	S104 電腦	1	1193	739	1013	亮度合格	
		2					
	S105 電腦	1	1110	548	830	亮度合格	
		2	945	630	763	亮度合格	
	S201 生物實驗	1	579	498	529	亮度合格	
		2	811	577	679	亮度合格	
	S205	1	1795	1076	1324	亮度合格	
		2	1980	1398	1692	亮度合格	
	S207 化學實驗	1	966	715	815	亮度合格	
		2	1020	721	831	亮度合格	
	S300 營養教室	1	1160	629	911	亮度合格	
		2					
	S401	1	1551	1086	1288	亮度合格	白板
		2	1032	845	932	亮度合格	
	S402	1	1513	990	1244	亮度合格	白板
		2	1292	1063	1147	亮度合格	
	B112	1	699	575	667	亮度合格	
		2					
	B113	1	906	558	690	亮度合格	
		2	713	547	628	亮度合格	
	B114	1	907	646	770	亮度合格	
		2	694	543	601	亮度合格	
	B210 電腦	1	805	548	637	亮度合格	白板
		2	791	617	696	亮度合格	
B216	1	1421	523	972	亮度合格	白板	
	2	1100	633	485	亮度合格		
B315	1	1247	738	922	亮度合格	白板	
	2	1290	919	1051	亮度合格		
B316	1	1034	554	798	亮度合格	白板	
	2	822	550	972	亮度合格		
B325 小教室	1	1127	611	1078	亮度合格	白板	
	2	1244	960	1078	亮度合格		
B326 小教室	1	1153	628	869	亮度合格	白板	
	2	1266	1042	1133	亮度合格		

8.3

樂 育 樓	B414	1	902	543	695	亮度合格	
		2	843	744	799	亮度合格	
	B415	1	1251	629	974	亮度合格	白板
		2	859	706	806	亮度合格	
	B417 幼保系	1	1014	514	934	亮度合格	
		2	736	651	806	亮度合格	
	B522 護理系	1	895	447	618	亮度合格	
		2	1088	914	998	亮度合格	
	B602 護理系	1	1087	526	831	亮度合格	
		2	1534	575	1005	亮度合格	
	B603 護理系	1	1164	531	831	亮度合格	
		2	1400	951	1123	亮度合格	
	B630 護理系	1	1175	601	883	亮度合格	
		2	1274	760	993	亮度合格	
	I303	1	1382	875	1114	亮度合格	
		2	1557	980	1214	亮度合格	
	I304	1	1609	900	1190	亮度合格	
		2	1372	983	1067	亮度合格	

依據：

1. 教育法令(2005)

一般教室照明標準為 1. 桌面照度不低於 500 米燭光，2. 黑板照度不低於 500 米燭光為原則

城區部

109 年 7 月 09 日 時間上午 10-12 時 氣候 晴

檢查者 洪怡靜

地點			最大照度	最小照度	平均值	評 估	備註
文教大樓	C301	1	690	489	641	亮度合格	白板
		2	546	414	500	亮度合格	
	C302	1	1051	493	689	亮度合格	壞 3
		2	891	600	697	亮度合格	
	C303	1	856	478	669	亮度合格	
		2	830	537	744	亮度合格	
	C304	1	774	496	569	亮度合格	
		2	858	513	660	亮度合格	
	C306	1	1010	704	789	亮度合格	
		2	1127	686	952	亮度合格	
	C307	1	963	878	825	亮度合格	白板
		2	655	486	598	亮度合格	
	C309	1	788	509	654	亮度合格	
		2	622	517	582	亮度合格	
	C401	1	604	451	514	亮度合格	白板
		2	911	840	864	亮度合格	壞 3(已更換)
	C404	1	968	540	708	亮度合格	白板
		2	1230	518	785	亮度合格	
	C405	1	1026	436	739	亮度合格	白板
		2	851	680	754	亮度合格	
	C4F (雲端自學中心)	1	1067	898	1059	亮度合格	白板
		2	896	530	710	亮度合格	
	H401	1	1171	615	1012	亮度合格	
		2	880	442	571	亮度合格	
	H402	1	1218	639	1011	亮度合格	
		2	987	612	843	亮度合格	
	H403	1	1152	931	1006	亮度合格	
		2	614	426	550	亮度合格	
	H405	1	1432	909	1131	亮度合格	
		2	1107	625	835	亮度合格	
	R301	1	882	542	712	亮度合格	
		2					
	R302	1	641	428	573	亮度合格	白板
		2					
	R402	1	788	428	598	亮度合格	白板
		2	622	515	547	亮度合格	

