

國立臺北護理健康大學校舍採光照明記錄

110 年 8 月 03 日~30 日 時間 上午 10-17 時 氣候 晴 檢查者：韓國菁

地點：教學大樓

地點		最大照度	最小照度	平均值	評估	備註
1:教室、2:黑板						
G101	1	960	556	737	亮度合格	
	2	884	585	734	亮度合格	
G102	1	1186	562	867	亮度合格	1023 複驗合格
	2	629	485	536	亮度合格	
G103	1	1031	794	922	亮度合格	
	2	875	699	765	亮度合格	
G104	1	1189	724	958	亮度合格	
	2	845	550	682	亮度合格	
G106	1	1077	824	852	亮度合格	
	2	815	593	666	亮度合格	
G109(階梯)	1	1092	729	930	亮度合格	1023 複驗合格
	2	1182	434	770	亮度合格	
G201	1	938	529	704	亮度合格	1023 複驗合格
	2	623	510	578	亮度合格	
G204	1	1146	793	1055	亮度合格	
	2	804	555	628	亮度合格	
G205	1	1201	720	936	亮度合格	
	2	742	500	577	亮度合格	
G206	1	1166	505	883	亮度合格	
	2	690	540	608	亮度合格	
G209	1	1270	737	1024	亮度合格	
	2	807	614	691	亮度合格	
G210	1	1046	627	937	亮度合格	
	2	無黑板				
G302	1	1160	704	925	亮度合格	
	2	785	665	726	亮度合格	
G303	1	1270	875	1070	亮度合格	
	2	763	676	725	亮度合格	
G305	1	1339	794	1084	亮度合格	
	2	850	604	730	亮度合格	
G306	1	1327	827	730	亮度合格	
	2	944	790	885	亮度合格	

地	點	最大照度	最小照度	平均值	評 估	備註
G307	1	1288	835	1112	亮度合格	
	2	978	780	865	亮度合格	
G308	1	1257	854	1017	亮度合格	
	2	958	531	725	亮度合格	
G402	1	990	753	870	亮度合格	
	2	583	527	547	亮度合格	
G403	1	1075	663	891	亮度合格	
	2	891	731	795	亮度合格	
G407	1	997	703	855	亮度合格	
	2	969	700	968	亮度合格	
G408	1	1169	686	877	亮度合格	
	2	973	753	842	亮度合格	
LB01	1	842	415	553	亮度合格	
	2	1310	618	880	亮度合格	

國立臺北護理健康大學校舍採光照明記錄

地		點	最大照度	最小照度	平均值	評估	備註
	S103 電腦	1	1160	757	961	亮度合格	
		2	1411	901	1181	亮度合格	
	S104 電腦	1	1148	533	958	亮度合格	
		2	無黑板				
	S105 電腦	1	835	636	740	亮度合格	
		2	858	437	700	亮度合格	
	S205	1	1624	852	1168	亮度合格	
		2	1464	1183	1318	亮度合格	
	S300 營養教室	1	1310	802	1081	亮度合格	
		2	1073	870	960	亮度合格	
	B113	1	757	535	651	亮度合格	
		2	751	506	603	亮度合格	
	B114	1	814	501	553	亮度合格	1023 複驗合格
		2	486	405	446	亮度合格	
	B315	1	117	764	955	亮度合格	1023 複驗合格
		2	1079	936	982	亮度合格	
	B316	1	1119	676	848	亮度合格	
		2	877	669	741	亮度合格	
	B325 小教室	1	1651	793	1052	亮度合格	
		2	1230	943	1044	亮度合格	
B326 小教室	1	1106	756	919	亮度合格		
	2	1266	826	1075	亮度合格		
B415	1	1250	843	951	亮度合格		
	2	707	664	681	亮度合格		
B417	1	1327	723	1031	亮度合格		
	2	936	780	845	亮度合格		

依據教育法令(2005)

一般教室照明標準為：

1. 桌面照度不低於 500 米燭光；
2. 黑板照度不低於 500 米燭光為原則。

城區部

110 年 8 月 30 日 時間上午 9-12 時 氣候 晴

檢查者：李靜雯

地	點		最大照度	最小照度	平均值	評 估	備註
	C303	1	1013	365	599	亮度合格	10/1 複驗合格
		2	700	454	559	亮度合格	
	C304	1	911	462	641	亮度合格	
		2	661	458	552	亮度合格	
	C306	1	1103	630	765	亮度合格	10/1 複驗合格
		2	680	500	576	亮度合格	
	C309	1	973	504	656	亮度合格	
		2	558	498	528	亮度合格	
	C404	1	942	687	763	亮度合格	
		2	1210	708	898	亮度合格	
	C405	1	1183	630	863	亮度合格	
		2	806	551	699	亮度合格	
	H402	1	1070	663	853	亮度合格	
		2	811	511	654	亮度合格	
	H405	1	1192	570	952	亮度合格	
		2	885	598	702	亮度合格	

依據教育法令(2005)

一般教室照明標準為：

1. 桌面照度不低於 500 米燭光；
2. 黑板照度不低於 500 米燭光為原則。