

國立臺北護理健康大學教室採光照明記錄

115 年 8 月 5 日

時間 1000-1650

氣候 晴/酷熱

檢查者：韓國菁

地點：教學大樓/科技大樓

地點		最大照度	最小照度	平均值	評估	備註
1:教室、2:黑板						
G101	1	1504	1110	1280	亮度合格	
	2	1313	1064	1200	亮度合格	
G102	1	1780	1230	1453	亮度合格	
	2	1464	1040	1223	亮度合格	
G103	1	1650	1270	1413	亮度合格	
	2	1541	1244	1420	亮度合格	
G204	1	1551	1141	1311	亮度合格	
	2	1310	982	1023	亮度合格	
G209	1	1810	1301	1521	亮度合格	
	2	1271	1154	1206	亮度合格	
G302	1	1962	1040	1604	亮度合格	
	2	1523	1052	1421	亮度合格	
G303	1	1580	1601	1542	亮度合格	
	2	1280	2300	1763	亮度合格	
G304	1	1906	1570	1704	亮度合格	
	2	1445	1203	1302	亮度合格	
G305	1	1920	1645	1754	亮度合格	
	2	1443	1120	1300	亮度合格	
G402	1	1420	1140	1261	亮度合格	
	2	1134	1020	1224	亮度合格	
G403	1	2010	1420	1640	亮度合格	
	2	1420	1100	1284	亮度合格	
G405	1	2020	1690	1834	亮度合格	
	2	2050	1660	1846	亮度合格	
S103 電腦	1	1960	1130	1012	亮度合格	
	2	1319	1150	1250	亮度合格	
S104 電腦	1	1385	1070	1176	亮度合格	
	2	1038	928	980	亮度合格	
S401	1	2210	1290	1679	亮度合格	燈管壞 1(已修)
	2	1269	1450	1366	亮度合格	
S402	1	1920	1500	1572	亮度合格	
	2	1455	1539	1495	亮度合格	

國立臺北護理健康大學教室採光照明記錄

地點:親仁樓/學思樓

地	點	最大照度	最小照度	平均值	評估	備註
1:教室、2:黑板						
B112	1	1155	583	558	亮度合格	
	2	1005	829	928	亮度合格	
B113	1	863	652	756	亮度合格	
	2	720	544	612	亮度合格	
B114	1	931	780	870	亮度合格	
	2	1780	940	1877	亮度合格	
B315	1	1100	731	1078	亮度合格	
	2	1740	1320	1523	亮度合格	
B316	1	1940	1271	1637	亮度合格	
	2	1760	1350	1563	亮度合格	
F302	1	2340	1500	2061	亮度合格	
	2	2090	1860	2003	亮度合格	
F412	1	2090	1600	1102	亮度合格	
	2	2050	1650	1126	亮度合格	
F414	1	1708	988	1361	亮度合格	
	2	1420	1079	1301	亮度合格	
F515	1	1660	1080	1163	亮度合格	
	2	1692	1020	1088	亮度合格	

城區部

國立臺北護理健康大學教室採光照明記錄

115 年 8 月 13 日

時間上午 9-12 時

氣候 晴/陰

檢查者：韓國菁

地		點	最大照度	最小照度	平均值	評 估	備註
	C303	1	960	501	615	亮度合格	
		2	786	561	669	亮度合格	
	C304	1	1215	680	857	亮度合格	
		2	1030	647	879	亮度合格	
	C307	1	1451	750	1048	亮度合格	
		2	700	542	621	亮度合格	
	C309	1	960	657	741	亮度合格	
		2	586	512	525	亮度合格	
	C401	1	856	500	682	亮度合格	
		2	1020	540	894	亮度合格	
	C406	1	1140	960	1044	亮度合格	
		2	940	630	796	亮度合格	
	C407	1	976	429	727	亮度合格	燈管壞 9(已修)
		2	1042	654	866	亮度合格	
	C408		1010	550	672	亮度合格	
			1009	623	743	亮度合格	
	C409		698	585	642	亮度合格	
			1292	707	1014	亮度合格	
	H401	1	1505	1010	1260	亮度合格	
		2	700	540	597	亮度合格	
	H402	1	1108	629	1021	亮度合格	
		2	967	602	823	亮度合格	
	H403	1	1142	901	906	亮度合格	
		2	829	530	655	亮度合格	

備註：依據教育法令(2005)一般教室照明標準為：

- 1.桌面照度不低於 500 米燭光；
- 2.黑板照度不低於 500 米燭光為原則。