

國立臺北護理健康大學教室採光照明記錄

111 年 8 月 08 日~31 日 時間 上午 10-16 時 氣候 晴 檢查者：韓國菁

地點：教學大樓

地點		最大照度	最小照度	平均值	評估	備註
1:教室、2:黑板						
G101	1	1016	561	791	亮度合格	
	2	973	580	755	亮度合格	
G102	1	907	539	804	亮度合格	
	2	688	544	619	亮度合格	
G109(階梯)	1	1091	689	924	亮度合格	
	2	1091	793	898	亮度合格	
G206	1	1014	738	895	亮度合格	
	2	980	848	916	亮度合格	
G210	1	1103	636	892	亮度合格	
	2	無黑板				
G304	1	1325	748	1031	亮度合格	
	2	1037	555	757	亮度合格	
G305	1	1284	1096	1181	亮度合格	
	2	959	641	789	亮度合格	
G307	1	1311	783	1129	亮度合格	
	2	1047	705	864	亮度合格	
G308	1	1206	618	979	亮度合格	
	2	706	552	632	亮度合格	
G402	1	1040	648	904	亮度合格	
	2	692	591	644	亮度合格	
G403	1	8080	737	1647	亮度合格	
	2	775	618	705	亮度合格	
G407	1	1193	800	997	亮度合格	
	2	1029	881	961	亮度合格	
G408	1	1252	821	1009	亮度合格	
	2	1043	814	921	亮度合格	
LB01	1	712	481	596	亮度合格	
	2	892	651	761	亮度合格	
LB02	1	716	500	587	亮度合格	
	2	無黑板				
LB03	1	812	473	631	亮度合格	
	2	1017	772	927	亮度合格	
LB04	1	873	503	634	亮度合格	
	2	1157	580	809	亮度合格	

國立臺北護理健康大學教室採光照明記錄

地點:科技大樓

地		點	最大照度	最小照度	平均值	評估	備註
	S103 電腦	1	1149	666	914	亮度合格	
		2	1468	701	993	亮度合格	
	S104 電腦	1	1299	572	977	亮度合格	
		2	無黑板				
	S105 電腦	1	800	574	684	亮度合格	
		2	858	430	700	亮度合格	
	S205	1	1642	748	1191	亮度合格	
		2	1307	816	1093	亮度合格	
	B112	1	596	503	558	亮度合格	
		2	無黑板				
	B315	1	1336	667	1009	亮度合格	白板
		2	1228	934	1065	亮度合格	
	B316	1	1023	525	738	亮度合格	白板
		2	673	550	605	亮度合格	
	B325 小教室	1	945	663	812	亮度合格	白板
		2	915	777	839	亮度合格	
	B326 小教室	1	864	556	706	亮度合格	白板
		2	858	759	804	亮度合格	

國立臺北護理健康大學教室採光照明記錄

地點:親仁樓

地點		最大照度	最小照度	平均值	評估	備註
1:教室、2:黑板						
F301	1	1785	1436	1609	亮度合格	
	2	1283	1024	1188	亮度合格	
F303	1	2060	1320	1818	亮度合格	
	2	1630	1140	1428	亮度合格	
F304	1	2310	1450	1854	亮度合格	
	2	1232	920	1095	亮度合格	
F401	1	1854	1634	1756	亮度合格	
	2	1700	1250	1410	亮度合格	
F402	1	2090	1679	1896	亮度合格	
	2	1585	1339	1493	亮度合格	
F403	1	1910	1450	1710	亮度合格	
	2	2350	1700	1926	亮度合格	
F404	1	1970	1585	1811	亮度合格	
	2	1720	1210	1478	亮度合格	
F406	1	1824	1245	1587	亮度合格	
	2	1186	815	973	亮度合格	
F409	1	1670	1040	1430	亮度合格	
	2	1428	1057	1295	亮度合格	
F411	1	1785	1396	1564	亮度合格	
	2	979	770	854	亮度合格	
F412	1	1708	988	1361	亮度合格	
	2	1420	1079	1301	亮度合格	
F501	1	1891	816	1416	亮度合格	
	2	636	550	594	亮度合格	
F515	1	1780	1067	1343	亮度合格	
	2	758	638	685	亮度合格	

城區部

國立臺北護理健康大學教室採光照明記錄

111 年 9 月 8 日 時間上午 9-12 時 氣候 晴

檢查者：韓國菁

地點			最大照度	最小照度	平均值	評 估	備註
雲端自學中心	C301	1	1130	557	790	亮度合格	
		2	546	414	500	亮度合格	
	C302	1	1010	540	745	亮度合格	壞 3 (9/8 已更換)
		2	860	530	708	亮度合格	
	C303	1	1562	570	817	亮度合格	壞 1 (9/8 已更換)
		2	821	530	735	亮度合格	
	C304	1	1070	496	728	亮度合格	壞 2 (9/8 已更換)
		2	1430	513	838	亮度合格	
	C306	1	1130	856	1027	亮度合格	
		2	1520	686	1158	亮度合格	
	C307	1	1651	650	948	亮度合格	壞 1 (9/8 已更換)
		2	740	522	651	亮度合格	
	C309	1	1339	523	924	亮度合格	
		2	630	446	555	亮度合格	
	C401	1	810	500	705	亮度合格	壞 2 (9/8 已更換)
		2	1044	670	829	亮度合格	
	C404	1	968	540	708	亮度合格	
		2	1230	518	785	亮度合格	
	C405	1	1026	436	739	亮度合格	
		2	680	851	754	亮度合格	
	C4F	1	1160	898	1059	亮度合格	
		2	896	530		亮度合格	

備註：一、依據教育法令(2005)一般教室照明標準為：

- 1.桌面照度不低於 500 米燭光；
- 2.黑板照度不低於 500 米燭光為原則。

二、教室採光數量自 110 年度起依鈞長奉核文每年抽驗數量更改為一半教室。