

## 國立臺北護理健康大學教室採光照明記錄

112年7月3日~5日 時間 10-16時 氣候 晴 檢查者：韓國菁

地點：教學大樓

地 點	最大照度	最小照度	平均值	評估	備註	
1:教室、2:黑板						
G101	1	1552	1113	1299	亮度合格	
	2	1315	1094	1201	亮度合格	
G102	1	1770	1220	1493	亮度合格	
	2	1470	1060	1263	亮度合格	
G103	1	1640	1290	1433	亮度合格	
	2	1561	1254	1419	亮度合格	
G209	1	1902	1409	1629	亮度合格	
	2	1282	1170	1216	亮度合格	
G210	1	1969	1544	1741	亮度合格	
	2	1548	1129	1312	亮度合格	
G302	1	1985	1090	1616	亮度合格	
	2	2410	1554	1956	亮度合格	
G303	1	2050	1720	1867	亮度合格	
	2	1280	2300	1763	亮度合格	
G304	1	1936	1576	1734	亮度合格	
	2	1485	1233	1352	亮度合格	
G305	1	1936	1668	1764	亮度合格	
	2	1473	1130	1325	亮度合格	
G402	1	1460	1160	1281	亮度合格	壞 2 (7/5 已更換)
	2	1134	1020	1224	亮度合格	
G403	1	2050	1450	1670	亮度合格	
	2	1430	1120	1303	亮度合格	
G405	1	2360	1690	1934	亮度合格	
	2	2050	1660	1846	亮度合格	
LB01	1	2240	1740	2026	亮度合格	
	2	1789	1473	1584	亮度合格	
LB02	1	2760	1920	2384	亮度合格	
	2	無黑板				
LB03	1	2640	1830	2262	亮度合格	
	2	2280	1924	2101	亮度合格	
LB04	1	2540	1840	2107	亮度合格	
	2	1803	1603	1723	亮度合格	

## 國立臺北護理健康大學教室採光照明記錄

地點:科技大樓/親仁樓

地	點	最大照度	最小照度	平均值	評估	備註
S103 電腦	1	1960	1130	1012	亮度合格	
	2	1319	1150	1250	亮度合格	
S104 電腦	1	1385	1070	1176	亮度合格	
	2	無黑板				
S105 電腦	1	1041	887	1039	亮度合格	
	2	1264	1003	1097	亮度合格	
S401	1	2330	1390	1789	亮度合格	
	2	1269	1450	1366	亮度合格	
S402	1	2340	1500	1872	亮度合格	
	2	1455	1539	1495	亮度合格	
B112	1	1155	583	558	亮度合格	
	2	無黑板				
B315	1	1380	1051	1218	亮度合格	白板
	2	1712	1142	1420	亮度合格	
B316	1	1277	657	830	亮度合格	白板
	2	1005	829	928	亮度合格	

## 國立臺北護理健康大學教室採光照明記錄

地點：學思樓

地	點	最大照度	最小照度	平均值	評估	備註
1:教室、2:黑板						
F302	1	2340	1500	2061	亮度合格	
	2	2090	1860	2003	亮度合格	
F404	1	2410	2030	2231	亮度合格	
	2	2350	2280	2310	亮度合格	
F412	1	2290	1900	2102	亮度合格	
	2	2190	2020	2126	亮度合格	
F414	1	1708	988	1361	亮度合格	
	2	1420	1079	1301	亮度合格	
F501	1	2200	1610	2105	亮度合格	
	2	991	862	941	亮度合格	
F515	1	2460	1380	2163	亮度合格	
	2	922	834	884	亮度合格	

## 城區部

## 國立臺北護理健康大學教室採光照明記錄

112年7月24日 時間上午9-12時 氣候晴 檢查者：韓國菁

地	點	最大照度	最小照度	平均值	評估	備註	
	C301	1	1130	557	790	亮度合格	
		2	546	414	500	亮度合格	
	C303	1	975	472	715	亮度合格	
		2	786	561	669	亮度合格	
	C304	1	1715	686	957	亮度合格	
		2	1030	647	879	亮度合格	
	C306	1	1130	856	1027	亮度合格	
		2	1520	686	1158	亮度合格	
	C307	1	1651	650	948	亮度合格	
		2	740	522	651	亮度合格	
	C309	1	860	677	771	亮度合格	
		2	580	412	519	亮度合格	
	C401	1	856	500	682	亮度合格	
		2	1012	624	852	亮度合格	
	C405	1	976	429	727	亮度合格	
		2	1042	654	866	亮度合格	
	H401	1	1595	1020	1360	亮度合格	
		2	880	442	661	亮度合格	
H402	1	1218	639	1011	亮度合格		
	2	987	612	843	亮度合格		
H403	1	1152	931	1006	亮度合格		
	2	614	426	550	亮度合格		
H405	1	1830	1090	1426	亮度合格		
	2	1107	625	835	亮度合格		

備註：一、依據教育法令(2005)一般教室照明標準為：

1. 桌面照度不低於 500 米燭光；
2. 黑板照度不低於 500 米燭光為原則。

二、教室採光數量自 110 年度起依鈞長奉核文每年抽驗數量更改為一半教室。