

國立臺北護理健康大學教室採光照明記錄

114 年 8 月 18、19 日 時間 0900-1600 氣候 晴時陰 檢查者：韓國菁

地點：教學大樓/科技大樓

地點		最大照度	最小照度	平均值	評估	備註
1:教室、2:黑板						
G101	1	1300	1010	1030	亮度合格	
	2	620	525	580	亮度合格	
G106	1	1350	1023	1250	亮度合格	
	2	580	520	540	亮度合格	
G203	1	1440	1100	1100	亮度合格	
	2	1210	670	930	亮度合格	
G204	1	1540	1107	1207	亮度合格	
	2	1002	550	956	亮度合格	
G302	1	1314	657	984	亮度合格	
	2	778	610	704	亮度合格	
G303	1	1706	690	1153	亮度合格	
	2	789	612	713	亮度合格	
G304	1	1396	840	1155	亮度合格	
	2	898	420	585	亮度合格	
G305	1	1360	845	961	亮度合格	
	2	896	410	670	亮度合格	
G306	1	1513	1042	1236	亮度合格	
	2	809	450	564	亮度合格	
G307	1	1599	578	1143	亮度合格	燈管壞 6(已修)
	2	591	446	509	亮度合格	
G308	1	1246	565	1081	亮度合格	
	2	660	480	568	亮度合格	
G402	1	1900	973	1154	亮度合格	
	2	1047	656	568	亮度合格	
G403	1	1775	816	1310	亮度合格	
	2	1287	599	902	亮度合格	
G405	1	1842	439	1070	亮度合格	燈管壞 3(已修)
S103 電腦	1	1330	926	1113	亮度合格	
		1051	734	854	亮度合格	
S205	1	2000	1180	1550	亮度合格	
	2	1960	1515	1805	亮度合格	
S300 營養教室	1	1444	1076	1213	亮度合格	
	2	938	660	797	亮度合格	

國立臺北護理健康大學教室採光照明記錄

地點:親仁樓/樂育樓/學思樓

地	點	最大照度	最小照度	平均值	評估	備註
1:教室、2:黑板						
B112	1	944	798	877	亮度合格	
	2	800	590	682	亮度合格	
B113	1	863	652	756	亮度合格	
	2	720	544	612	亮度合格	
B114	1	898	738	817	亮度合格	
	2	770	627	679	亮度合格	
B324	1	1109	614	895	亮度合格	燈管壞 2(已修)
	2	769	576	654	亮度合格	
B325	1	1212	500	827	亮度合格	燈管壞 2(已修)
	2	1405	970	1142	亮度合格	
I303 幼保系	1	1290	1120	1190	亮度合格	
	2	1130	970	1056	亮度合格	
I304 幼保系	1	1320	1062	1171	亮度合格	
	2	1037	841	935	亮度合格	
I305 幼保系	1	1380	1050	1156	亮度合格	
	2	1231	1078	1147	亮度合格	
I501 幼保系	1	826	639	637	亮度合格	
	2	558	456	513	亮度合格	
F404	1	2410	2030	2231	亮度合格	
	2	2350	2280	2310	亮度合格	
F410	1	1990	1300	1674	亮度合格	
	2	1500	1292	1404	亮度合格	
F411	1	2100	731	1678	亮度合格	
	2	1740	1320	1523	亮度合格	
F412	1	1940	1271	1637	亮度合格	
	2	1760	1350	1563	亮度合格	
F415	1	2460	1380	2163	亮度合格	
	2	922	834	884	亮度合格	

城區部

國立臺北護理健康大學教室採光照明記錄

114 年 8 月 11 日 時間下午 2 時 氣候 晴時陰

檢查者：韓國菁

地	點	最大照度	最小照度	平均值	評 估	備註
1:教室、2:黑板						
C306	1	1410	505	1241	亮度合格	
	2	1310	575	575	亮度合格	
C307	1	1810	500	892	亮度合格	
	2	748	734	741	亮度合格	
C309	1	759	509	654	亮度合格	
	2	622	571	582	亮度合格	
C310	1	1405	941	1104	亮度合格	
	2	809	648	714	亮度合格	
C401	1	1040	517	702	亮度合格	
	2	1210	770	1007	亮度合格	
H401	1	1440	1000	1215	亮度合格	
	2	590	448	542	亮度合格	
H402	1	1337	841	1128	亮度合格	
	2	1236	860	859	亮度合格	
H403	1	1320	910	1251	亮度合格	
	2	610	524	572	亮度合格	

備註:依據教育法令(2005)一般教室照明標準為：

- 1.桌面照度不低於 500 米燭光；
- 2.黑板照度不低於 500 米燭光為原則。